



**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture  
**Service de la consommation et affaires vétérinaires**

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur  
**Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

**KOPIE**

Wasserversorgung Albinen  
Herr Amadé BRIAND  
3955 Albinen

Firma Nr : 33053/16694

Sitten, den 21. April 2017

**ANALYSENBERICHT**

V 1

**Auftragsnummer:  
17-VS-16777**

**GRUND DER KONTROLLE**

Kontrollziel : Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Albinen  
Probenahme am : 03.04.2017      Ausgeführt von : Herr Stephan MARTY, Herr Amadé BRIAND      Eingang : 03.04.2017

**ERGEBNISSE**



**Probennummer: 17-29364 - Trinkwasser im Verteilernetz**

Sektor : 317 - ALBINEN - Stufenpumpen Torrent  
Probenahmeort : 0 - Brunnen Dorfplatz (Kirche), Albinen      X : 615'007 Y : 132'140

**VS-Chemie**

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit (20°C) 20 °C	µS/cm	320	
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen		7.9	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	°F	18.8	
VS-0305-MOP	Carbonathärte	°F	17.4	
VS-0306-MOP	Calcium	mg/L	57.4	M : max. 200.0
VS-0397-MOP	Ammonium	mg/L	<0.05	T : max. 0.10
VS-0392-MOP	Nitrit	mg/L	<0.01	T : max. 0.10
VS-0323-MOP	Kaliumpermanganat-Verbrauch	mg/L	1.0	
VS-0556-MOP	Trübung	UT/F	0.1	T : max. 1

T: Toleranzwerte L: Grenzwert M: Richtwert

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

Dr. Patrick Furrer  
Chemiker  
Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten  
Tél. / Tel. 027 606 49 50 Fax 027 606 49 54 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

Original an : Wasserversorgung Albinen, 3955 Albinen

