

Wasserversorgung Albinen  
Herr Beat JOST  
Kirchgasse 2  
3955 Albinen



**KOPIE**

Firma Nr : 33053/16694

Sitten, den 20. August 2021

## ANALYSEBERICHT

**Auftragsnummer: 21-VS-29839**

**V 1**



**Probennummer: 21-100206**

### ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Albinen, Kirchgasse 2, 3955 Albinen  
Verantwortliche Person : Herr Beat JOST, , Kirchgasse 2, 3955 Albinen

### GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Albinen  
Probenahme am : 17.08.2021 um 07h30  
Eingang : 17.08.2021  
Ausgeführt von : Herr Amadé BRIAND, Gemeindearbeiter / Brunnenmeister Albinen

### BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz  
Netz : 317 - ALBINEN - Stufenpumpen Torrent  
Probenahmeort : 8 - Mehrzweckgebäude

### ANALYSEERGEBNISSE

#### VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	

max: Maximum, min: Minimum"

### PROBENBEURTEILUNG

**Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.**

### GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet  
Stellvertretender Kantonschemiker

Original an : Wasserversorgung Albinen, Kirchgasse 2, 3955 Albinen  
Kopie an : Wasserversorgung Albinen, Herr Amadé BRIAND, 3955 Albinen

